



МИНТОПЭНЕРГО РФ

Инжиниринговая
нефтегазовая компания
Всероссийский
научно-исследовательский
институт по строительству и
эксплуатации трубопроводов,
объектов ТЭК

АО ВНИИСТ

105187, Москва, Окружной проезд 19
Телефон: 366-66-39
Факс: 366-62-01
E-mail: vniist@dof.ru

от 25.02.2000 № 129

на № _____

Директору
ОАО «Гефест-Ростов»

г-ну Рожкову И.А.

344064, г. Ростов-на-Дону,
пер. Технологический, 5
факс: (8632) 77-34-65

На № 10/19-156 от 22.02.2000 г.

Институт согласовывает применение радиационно-модифицированной ленты ДРЛ-Л, выпускаемой по ТУ 2245-003-45641379-98 толщиной 0,8 мм, совместно с мастиками БИОМ, АСМОЛ и другими битумными, асфальто-смолистыми материалами в конструкции № 13 по ГОСТ Р 51164-98.

Общая толщина покрытия должна быть не менее 4,0 мм, а нахлест витков ленты при намотке не менее 25 мм. Данная конструкция покрытия предназначена для антикоррозионной защиты трубопроводов диаметром до 820 мм включительно при температуре транспортируемого продукта не выше +40 °С.

Вице-президент

Гаспарянц Р.С.